

応 急 仮 設 住 宅 簡 易 専 用 水 道 施 設 検 査 仕 様 書

1. 検 査 内 容 水道法第34条の2第2項に規定する検査

2. 検 査 箇 所

| 団地名 | 系統数 |
|------------|-----|
| 河井町第4団地 | 1 |
| 鳳至第1団地 | 1 |
| マリンタウン第1団地 | 1 |
| マリンタウン第2団地 | 2 |
| マリンタウン第3団地 | 1 |
| 小伊勢町第1団地 | 1 |
| 小伊勢町第2団地 | 2 |
| 宅田町第1団地 | 2 |
| 宅田町第2団地 | 3 |
| 稲屋第1団地 | 1 |
| 杉平町第1団地 | 1 |
| 杉平町第2団地 | 1 |
| 横地町第1団地 | 1 |
| 西脇町第1団地 | 1 |
| 大野町第1団地 | 1 |
| 町野町第1団地 | 2 |
| 町野町第2団地 | 1 |
| 里町第1団地 | 1 |
| 里町第2団地 | 1 |
| 三井町第1団地 | 1 |
| 三井町第2団地 | 1 |
| 清水第1団地 | 1 |
| 道下第1団地 | 1 |
| 道下第2団地 | 1 |
| 浦上第1団地 | 2 |
| 七浦第1団地 | 1 |
| 杉平町第3団地 | 1 |
| 釜屋谷町第1団地 | 1 |

3. 検 査 項 目 ・施設の外觀検査（水槽等の点検や、その周辺状況の検査）
・水質検査（給水栓における水の臭気、味、色、色度、濁度、及び残留塩素の検査）
・書類検査（設備等の関係図面、水道の清掃記録、その他の管理記録の検査）

4. 実 施 検査実施日時については、被災者生活再建支援課の担当者へ事前に連絡を取り調整すること。

5. 報 告 ①. 検査結果の報告は、検査結果報告書を各2部を作成し、提出すること。
②. 検査の結果不適合が生じた場合は、その都度早急に被災者生活再建支援課に電話等で報告するものとする。

6. そ の ①. 本仕様書に記載のない事項については、委託者、受託者が協議をし決定する。